



Kattrup Vandværk  
Gl. Kattrupvej 43B  
8732 Hovedgård  
Att.: Anders Boll

Registrernr.: T43773  
Kundenr.: 5505467  
Ordrenr.: 823943  
Prøvenr.: 23218234  
Modt. dato: 2011.03.04  
Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kattrup Vandværk  
Gl. Kattrupvej 43B, 8732 Hovedgård  
Prøvested.....: **Kattrup Vandværk. Ledningsnet - V20000600/4609000899**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Gl. Kattrupvej 59, køkken**  
Prøveudtagning...: 2011.03.04 kl. 10:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (DMJ)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.03.04 kl. 20:26 - 2011.03.08

	Prøvenr.: 23218234	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml	i.m.		Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml	200		DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.018	mg/l	0.2		SM3120-ICP	30	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	6.6	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	55	mS/m	>30		DS/EN 27888	10
Iltindhold	9.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	10

Kopi af rapporten er sendt til:

- Horsens Kommune, Rådhusstrøget 4, 8700 Horsens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

08. marts 2011

Annette Vendel