

Kattrup Vandværk  
Gl. Kattrupvej 43B  
8732 Hovedgård  
Att.: Anders Boll

Registrernr.: 739646  
Kundenr.: 5505467  
Ordrenr.: 823943  
Prøvenr.: 73964601  
Modt. dato: 2006.01.13  
Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kattrup Vandværk  
Gl. Kattrupvej 43B, 8732 Hovedgård  
Prøvested.....: **Kattrup Vandværk** - V20000600/4609000800  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2006.01.13 kl. 08:50  
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (BV )  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2006.01.14 kl. 08:35 - 2006.01.19

Prøvenr.: 73964601  
Prøve ID:  
Prøvemærke: **Afgang vandværk**

	**Grænseværdier			RSD
	Vejl.	Max.	Metoder	(%)

Kimtal ved 22 °C, GEA	<1 Antal/ml	50	DS/EN/ISO 6222	
-----------------------	-------------	----	----------------	--

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP
Vandtemperatur	8.0 gr. C	DS2250

### Analysekommentarer:

Resultatet overholder kvalitetskravet til drikkevand.

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Embedslægeinstitutionen, Vejle Amt, Vedelsgade 17a, 7100 Vejle
- Miljø Center Horsens I/S, Robert Holms Vej 3, 8700 Horsens
- Gedved Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 5, 8751 Gedved

\*\*) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

  
Martin Hartlev Pedersen

20 januar 2006

  
Anette Nielsen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.