

Kattrup Vandværk

 Gl. Kattrupvej 43B
 8732 Hovedgård

 Registernr.: 727610
 Kundenr.: 5505467
 Ordrenr.: 823943
 Prøvenr.: 72761001

Att.: Anders Boll

Modt. dato: 2005.06.27

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 2

 Rekvisitent.....: Kattrup Vandværk
 Gl. Kattrupvej 43B, 8732 Hovedgård
 Prøvested.....: **Kattrup Vandværk. Boring DGU 98.0572 - V20000600/4609000802**
 DGU-nr.....: **098.0572**
 Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
 Prøvemærke.....: **Fra boring - hane**
 Prøveudtagning...: 2005.06.27 kl. 08:15
 Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (PG)
 Kundeoplysninger.:
 Analyseperiode...: 2005.06.27 - 2005.07.11

	Enheder	**Grænseværdier		Metoder	RSD (%)
		Vejl.	Max.		
pH	8.1 pH			MK4256-DS287	
Ledningsevne	62 mS/m			MK4258-DSEN2788	5
Calcium (Ca)	99 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Magnesium (Mg)	8.4 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Kalium (K)	2.9 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Natrium (Na)	21 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Jern (Fe)	1.4 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Mangan (Mn)	0.32 mg/l			MK1350-ICP/MS	15
Ammonium, filtreret	0.17 mg/l			MK4230-DS224	10
Nitrit, filtreret	<0.010 mg/l			MK4206DSEN13395	10
Nitrat	<0.50 mg/l			MK8021DSEN10304	10
Total-P	<0.005 mg/l			MK4210-DSEN1189	10
Chlorid	40 mg/l			MK8021DSEN10304	10
Fluorid	0.21 mg/l			MK8021DSEN10304	10
Sulfat	84 mg/l			MK8021DSEN10304	10
Aggressiv kuldioxid	<2.0 mg/l			MK4215-DS236	10
Hydrogencarbonat	225 mg/l			MK4215-DSEN9963	5
Inddampningsrest	410 mg/l			MK3003-DS204	10
Iltindhold	1.2 mg/l			DS/EN 25814-1	5
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.8 mg/l			MK4261DS/EN1484	10
Arsen (As)	16 µg/l			MK1350-ICP/MS	15
Barium (Ba)	100 µg/l			MK1350-ICP/MS	15
Bor (B)	41 µg/l			MK1350-ICP/MS	15
Nikkel (Ni)	0.40 µg/l			MK1350-ICP/MS	15

Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur 8.3 gr. C DS2250

**) Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

Tegnforklaring:

 RSD : Relativ Analyseusikkerhed.
 < : mindre end. i.p.: ikke påvist.
 > : større end. i.m.: ikke målelig.
 # : ingen af parametrene er påvist.

 Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Kattrup Vandværk

Gl. Kattrupvej 43B
8732 Hovedgård

Att.: Anders Boll

Registrernr.: 727610

Kundenr.: 5505467

Ordrenr.: 823943

Prøvenr.: 72761001

Modt. dato: 2005.06.27

Sidenr.: 2 af 2

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Kattrup Vandværk
Gl. Kattrupvej 43B, 8732 Hovedgård
Prøvested.....: **Kattrup Vandværk. Boring DGU 98.0572 - V20000600/4609000802**
DGU-nr.....: **098.0572**
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol
Prøvemærke.....: **Fra boring - hane**
Prøveudtagning...: 2005.06.27 kl. 08:15
Prøvetager.....: Eurofins Danmark A/S (PG)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2005.06.27 - 2005.07.11

Kopi af rapporten er sendt til:

- Vejle Amt, Teknik og Miljø, Damhaven 12, 7100 Vejle
- Miljø Center Horsens I/S, Robert Holms Vej 3, 8700 Horsens
- Gedved Kommune, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 5, 8751 Gedved

Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

11. juli 2005



Anette Nielsen

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.